



Returadresse:
Vestsjællands Brandvæsen
Rynkevungen 12, 4400 Kalundborg

OK Plejecenter Baeshøjgård
Baeshøjgårdsvej 6
4560 Vig

11-10-2023
Journal nr. 306-2009-118.996

Vedrørende brandsyn afviklet af Birgitte Kryger 10-10-2023

Brandvæsenet har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Claus Hansen, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger².

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt

Brandsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Øvrige forhold:

Anbefalet at personalet får viden omkring brugen af håndslukningsmaterialet som er tilgængelig på stedet.

Personalet skal være opmærksom på, at der i flugtvejsarealer/indgangsparti kun må bruges lyskæder som er på batteri.

NÆSTE BRANDSYN⁴

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2023

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig på mail bikr@vsbv.dk eller tlf. nr. 22370622.

Kundens underskrift for godkendelse af brandsynets resultat

Venlig hilsen

Birgitte Kryger

1. Brandsynet gennemføres med hjemmel i § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 2341 af 9. december 2021 om brandsyn.

2. Jf. forvaltningslovens § 19.

3. Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 – Brand; Kapitel 7: Drifts-, kontrol-, og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger.
4. Brandsynsterminen fastsættes i henhold til § 6, i bekendtgørelse nr. 2341 af 9. december 2021 om brandsyn.